



"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI"
Monaldi-Cotugno-CTO
NAPOLI

U.O.C. Provveditorato

e-mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

Tel. 081 7062616/2307 fax 081 7062321

Oggetto: CHIARIMENTI GARA ARREDI V DIVISIONE OSPEDALE COTUGNO.

DOMANDA: chiarimenti in merito alla corrispondenza delle descrizioni con le caratteristiche tecniche dei riferimenti 2.8 e 2.9.

RISPOSTA: AL RIFERIMENTO 2.8 ARMADI PER FARMACI, CORRISPONDE LA DESCRIZIONE DEL RIFERIMENTO 2.9 VETRINA PER FARMACI E VICEVERSA. LE CARATTERISTICHE TECNICHE, IN ENTRAMBI I CASI, RESTANO IMMUTATE.

DOMANDA: mobili metallici possono essere anche grigi?

RISPOSTA: COME INDICATO NEL CAPITOLATO, I MOBILI METALLICI DOVRANNO ESSERE OFFERTI IN ALMENO DUE COLORI E COMPLETAMENTE COLORATI.

DOMANDA: le misure del piano della cucina fino che margine di oscillazione possono variare?

RISPOSTA: LE MISURE DEL PIANO DELLA CUCINA, CONSIDERATO CHE IL LAVELLO DEVE ESSERE SEPARATO DAI FUOCHI, POSSONO OSCILLARE DA CM. 120 A CM. 160.

F.TO Il Direttore dell'UOC Provveditorato
Dott. Francesco Saverio Paolillo

F.TO Dott.ssa Daniela Nenna